



**Ralf Hülsmann**

An der Alten Schule 7 · 07768 Hummelshain

Tel: 036424.53 888 · Fax: 036424.12 175

Mobil: 0170.324 37 76

huelmann@rohrnetzueberpruefung.de

www.rohrnetzueberpruefung.de

## Auslaufmengen

Öffnung mm	Kubikmeter pro		
	Tag	Monat	Jahr
0,5	0,48	14,4	172,8
1,0	1,39	41,6	499
1,5	2,64	79,0	948
2,0	4,56	136	1.632
2,5	7,30	218	2.616
3,0	11,75	351	4.212
3,5	16,30	490	5.880
4,0	21,40	640	7.680
4,5	26,40	790	9.480
5,0	32,00	960	11.520
5,5	37,40	1.120	13.440
6,0	43,20	1.300	15.600
6,5	49,10	1.478	17.736
<b>7,0</b>	<b>56,80</b>	<b>1.700</b>	<b>20.400</b>